

NØRDIS ULTIMA R290 šilumos siurblių oras-vanduo
duomenys paramai gauti



Lauko blokas	Vidaus blokas	Galia, kW A7W35	Duomenys paramai (vidutinio klimato sąlygos)	
			P _{rated} galia, kW	COP (T _j = 7°C)
MONO SPLIT R290 sistemos				
HLT6MONO-S	HLT-9-3S	6.70	4.91	6.60
	HLT-9-250-3S			
HLT9MONO-S	HLT-9-3S	9.50	6.93	6.81
	HLT-9-250-3S			
HLT12MONO-S	HLT-9-3S	12.00	8.68	6.83
	HLT-9-250-3S			
HLT16MONO-3S	HLT-9-3S	16.50	12.55	6.05
	HLT-9-250-3S			

Kontaktai pasiteiravimui:
Mindaugas Beniušis
Šildymo ir kondicionavimo skyriaus vadovas
UAB „Baltic Refrigeration Group“
S. Žukausko g. 11, Ramučiai
LT-54465, Kauno raj., Lietuva
Mob. +370 604 19622
mindaugas.beniusis@brgroup.eu