

## CE ES atitikties deklaracija

Už šią atitikties deklaraciją išimtinai atsako tik:

NORDIS EUROPE SP. Z O.O.  
Węgierska 952-114 Wrocław

Pareiškiame, kad žemiau minimi įrenginiai:


Tipas: ULTIMA šilumos siurbliai (išorinis + vidinis įrenginys)

Prekinis ženklas: NØRDIS

Šaldymo agentas – R290 (GWP = 3)

Modeliai:


HLT6MONO-S + HLT-9-3S  
HLT9MONO-S + HLT-9-3S  
HLT12MONO-S + HLT-9-3S  
HLT16MONO-3S + HLT-9-3S  
HLT6MONO-S + HLT-9-250-3S  
HLT9MONO-S + HLT-9-250-3S  
HLT12MONO-S + HLT-9-250-3S  
HLT16MONO-3S + HLT-9-250-3S  
HLT40MONO + HLT CONTROL BOX

Buvo ištestuoti  ženklavimui pagal šias Europos Sąjungos direktyvas:

2014/35/EU	(Žemų įtampų direktyva (LVD))
2014/30/EU	(Elektromagnetinio suderinamumo direktyva (EMC))
2006/42/CE	(Mašinų direktyva)
2009/125/EC	(Ekologinio projektavimo direktyva)
2017/1369/EU	(Energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo direktyva)
813/2013/EU	(Ekologinio projektavimo direktyvos reglamentas)
811/2013/EU	(Energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo reglamentas)

Atitikčiai šioms direktyvoms įvertinti buvo taikomi šie standartai:

EN 60335-1:2012/ A15:2021	(LVD)
EN 60335-2-40:2003/A13:2012	(LVD)
EN 62233:2008	(LVD)
EN IEC 55014-1:2021	(EMC)
EN IEC 55014-2:2021	(EMC)
EN IEC 61000-3-2:2019A1:2021	(EMC)
EN IEC 61000-3-11:2019	(EMC)
EN 61000-3-3-20:2013/A1:2021	(EMC)
EN 61000-3-12:2011	(EMC)



Mindaugas Beniušis  
NØRDIS atstovas

**NORDIS EUROPE SP. Z O.O.**

Węgierska 952-114 Wrocław

NIP 899 294 63 67 KRS 0001013744

REGON 523894076

info@nordis-ac.com

+48 571 499 699

www.nordis-ac.com